



Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ

QF-G-014

Број: 02-0147-269-21/20-21

Датум: 19.04.2021. године

На основу члана 64. става (1) тачка а, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („СЛ. Гласник БиХ, број 39/14), члана 8. став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( СЛ. Гласник БиХ 103/14), члана 85. Правилника о јавним набавка МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње и члана 57. Стаута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, а на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-0147-269-19/20-21 од 13.04.2021. године у поступку јавне набавке **Набавка енергетских каблова и ужади** је донијела:

### ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

#### Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број 02-0147-269-19/20-21 од 13.04.2021. године и уговор за јавну набавку енергетских каблова и ужади, додјељује се понуђачу „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука, понуда број 02-95/21 достављена дана 26.02.2021. године, за понуђену цијену од 299.955,00 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

#### Члан 2.

Изабрани понуђач је дужан у року од 7 (седам) дана од дана достављања ове Одлуке доставити оригинале или овјерене копије документације из члана 45. Закона о јавним набавкама.

Уколико изабрани понуђач не достави тражену документацију у одређеном року, или је достави на непрописан и непотпун начин, поступак јавне набавке ће се поништит у складу Закона о јавним набавкама БиХ.

#### Члан 3.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока за жалбу.

#### Члан 4.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Комерцијални сектор.

## Члан 5.

Ова одлука ће се објавити на интернет страници [www.elektrohercegovina.com](http://www.elektrohercegovina.com), истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

## Члан 6.

Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

## Образложење

Поступак јавне набавке покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: **02-НО-0112-313-01/20/18 од 20.02.2020. године.**

Јавна набавка је спроведена **отвореним поступком.**

Процјењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је **300.000,00 КМ.**

Обавјештење о набавци број: **1081-1-1-5-3-10/21**, а објављено је на Порталу јавних набавки дана **09.02.2021. године**, сажетак обавјештења о набвци објављен је у Сл. Гласнику БиХ број: **9/21 од 12.02.2021. године.**

Подаци о е-аукцији: **Није се спроводила.**

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 02-0147-269-04/20-21 од 09.02.2021. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи Предузећа Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-0147-269-18/20-21 од 13.04.2021. године и Препоруку о избор најповољнијег понуђача број 02-0147-269-19/20-21 од 13.04.2021. године.

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено слjedeће:

- да је укупан број пристиглих понуда три.
- да су благовремено запримљене три понуде.
- да није било неблаговремено примљених понуда
- **да је понуда понуђача „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука квалификована и прихватљива, достављени су сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин.**

Понуда понуђача „**І.Е.Г**“ д.о.о. Брчко се одбацује као неприхватљива.

Достављени типски тест сертификат и извјештај о типском испитивању се односи на кабал 20/35 kV, а не на кабал 12/20 kV како је тражено тендерским документом. Понуђач на страни 68 доставио изјаву да се типска испитивања раде само на једној конструкцији кабла.

На страни 58 достављен типски Test Report за ХНЕ 49-А 1x150/25 12/20(24) kV издат од стране лабораторије FKS-а, али не и типски атест како је тражено тендерским документом.

Достављени VDE сертификат на страни 59-92 који се односи на каблове типа NYU и NAYU (PP00, PP00-A) је истекао 30.11.2018. године и као такав је невалидан.